



Cálidda

GAS NATURAL DEL PERÚ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 04/10/2014

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.96	48.17	91,226.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,592		
(MMPC std)*		303		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.16	20.69
Cámara de Válvulas XV 10003	46.92	19.48
Cámara de Válvulas XV 10008	45.82	21.77
Trampa de Recepción [1]	45.52	22.37

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.61	18.46	18,876
ERP Maquinarias (19/10)	18.46	8.43	
ERP Maquinarias (19/5)	18.46	4.34	
ERP El Agustino (50/10)	45.93	9.08	5,876
ERP Carretera Central (50/10)	45.94	8.64	
ERP Gambetta (50/10)	45.44	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.29	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.02	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.68	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.43	4.38	
ERP Surco (50/5)	47.07	4.04	
ERP Surco (50/10)	46.80	8.65	
ERP R. Prialé (50/10)	45.94	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)	47.23	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.48	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.08	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.63	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.98	27.20	78,366
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,003		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	94.51		
ERM Edegel		45.84	0 (*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.08	0.23		
ERM Edegel 2		45.91	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.03	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

*Despresurización de la linea a solicitud del cliente

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreC. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN

04-10-2014 CALIDDA.xls

Centro de Control