



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 15/10/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.52	48.21	71,733.58
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,631		
(MMPC std)*		269		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.21	18.96
Cámara de Válvulas XV 10003		46.97	18.92
Cámara de Válvulas XV 10008		45.93	22.19
Trampa de Recepción [1]		45.69	22.67

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.69	18.43	20,688
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	8.26	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		46.00	9.02	6,935
ERP Carretera Central (50/10)		46.08	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		45.64	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.05	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.81	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.26	4.36	
ERP Surco (50/5)		47.12	4.01	
ERP Surco (50/10)		46.85	8.54	
ERP R. Prialé (50/10)		46.01	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.28	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.58	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.70	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.23	27.17	78,327
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,878		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	93.13		
ERM Edegel		45.93	30.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.53		
ERM Edegel 2		46.01	24.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.07	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre J.López

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN