



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 25/10/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		75.78	48.23	109,745.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,754		
(MMPC std)*		309		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.21	21.86
Cámara de Válvulas XV 10003		46.86	19.29
Cámara de Válvulas XV 10008		45.64	22.11
Trampa de Recepción [1]		45.18	22.91

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.34	18.64	19,311
ERP Maquinarias (19/10)		18.64	8.59	
ERP Maquinarias (19/5)		18.64	4.41	
ERP El Agustino (50/10)		45.82	9.09	5,795
ERP Carretera Central (50/10)		45.95	8.66	
ERP Gambetta (50/10)		45.16	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.47	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.06	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.41	4.17	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.59	4.37	
ERP Surco (50/5)		46.99	4.15	
ERP Surco (50/10)		46.72	8.92	
ERP R. Prialé (50/10)		45.82	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		47.18	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.34	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.57	18.20	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.28	27.15	88,626
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,978		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	122.83		
ERM Edegel		45.69	30.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.55		
ERM Edegel 2		45.76	24.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.07	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

J. Talavera

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN