



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 30/10/2014
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		79.03	48.26	81,086.89
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,041		
(MMPC std)*		284		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.25	20.90
Cámara de Válvulas XV 10003		46.98	18.87
Cámara de Válvulas XV 10008		45.91	22.43
Trampa de Recepción [1]		45.65	22.98

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.68	18.54	20,583
ERP Maquinarias (19/10)		18.54	8.60	
ERP Maquinarias (19/5)		18.54	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.01	9.09	5,406
ERP Carretera Central (50/10)		46.11	8.64	
ERP Gambetta (50/10)		45.65	9.41	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.41	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.09	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.79	4.17	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.60	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.13	4.12	
ERP Surco (50/10)		46.86	8.90	
ERP R. Prialé (50/10)		46.01	9.16	
ERP Pachacútec (50/10)		47.29	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.58	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		46.70	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.08	27.16	79,040
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,792		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	95.01		
ERM Edegel		45.93	30.46	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.58		
ERM Edegel 2		46.00	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.19	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreW. Torres

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN