



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 01/10/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.28	48.15	87,717.20
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,004		
(MMPC std)*		283		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.15	18.65
Cámara de Válvulas XV 10003		46.91	18.29
Cámara de Válvulas XV 10008		45.84	21.72
Trampa de Recepción [1]		45.60	22.35

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.66	18.50	20,112
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	8.12	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		45.91	9.03	6,860
ERP Carretera Central (50/10)		45.93	8.73	
ERP Gambetta (50/10)		45.56	9.35	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.35	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.03	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.74	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.12	4.36	
ERP Surco (50/5)		47.07	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.79	8.56	
ERP R. Prialé (50/10)		45.93	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		47.22	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.49	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.64	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/1 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERI [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		43.87	27.20	82,278
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,033		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	104.52		
<b>ERM Edegel</b>		45.85	0 (*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.26		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.93	24.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		147		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

*Despresurización de la línea a solicitud del cliente

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Nombre L.Guillen

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
 (\*) Calculado por OSINERGMIN