



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 22/10/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.11	48.23	91,236.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,787		
(MMPC std)*		310		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.23	19.50
Cámara de Válvulas XV 10003		46.79	18.83
Cámara de Válvulas XV 10008		45.17	21.98
Trampa de Recepción [1]		44.85	22.68

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.93	18.48	18,398
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.28	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	4.39	
ERP El Agustino (50/10)		45.35	9.03	6,263
ERP Carretera Central (50/10)		45.66	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		44.81	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.06	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.00	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.28	4.37	
ERP Surco (50/5)		46.81	4.06	
ERP Surco (50/10)		46.53	8.59	
ERP R. Prialé (50/10)		45.43	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		47.11	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.87	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		46.37	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.23	27.18	78,592
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,892		
(MMPC std)*		67		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	95.95		
ERM Edegel		45.21	30.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.55		
ERM Edegel 2		45.27	24.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		14		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.15	0.39		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreW. Torres

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN