



Calidda  
GAS NATURAL DEL PERU

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 24/10/2014Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		76.59	48.21	102,577.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,908		
(MMPC std)*		315		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.20	21.30
Cámara de Válvulas XV 10003	46.76	19.13
Cámara de Válvulas XV 10008	45.35	22.01
Trampa de Recepción [1]	45.19	22.68

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.17	18.64	18,960
ERP Maquinarias (19/10)	18.64	8.66	
ERP Maquinarias (19/5)	18.64	4.40	
ERP El Agustino (50/10)	45.45	9.01	6,869
ERP Carretera Central (50/10)	45.72	8.66	
ERP Gambetta (50/10)	45.16	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.43	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.03	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.28	4.18	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.66	4.31	
ERP Surco (50/5)	46.84	4.11	
ERP Surco (50/10)	46.56	8.90	
ERP R. Prialé (50/10)	45.52	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)	47.09	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.00	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	3.94	
ERP La Victoria (50/19)	46.40	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.97	27.18	65,998
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,905		
(MMPC std)*		67		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	66.33		
ERM Edegel		45.35	30.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.55		
ERM Edegel 2		45.41	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:  
  
NombreD. Velasquez

F-OPE-007\_V3Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN