

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **15/10/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		79.57	47.60	342,492.47
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,147			
(MMPC std)*	323			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.59	22.59
Cámara de Válvulas XV 10003	46.07	19.45
Cámara de Válvulas XV 10008	44.04	21.78
Trampa de Recepción [1]	43.66	23.28

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.72	18.32	22,606
ERP Maquinarias (19/10)	18.32	8.38	
ERP Maquinarias (19/5)	18.32	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	44.34	8.95	5,967
ERP Carretera Central (50/10)	45.15	8.57	
ERP Gambetta (50/10)	43.67	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.20	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.41	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.82	4.01	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.38	4.08	
ERP Surco (50/5)	46.02	3.95	
ERP Surco (50/10)	45.73	8.95	
ERP R. Prialé (50/10)	44.39	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.42	8.65	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.89	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.95	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.53	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.97	27.09	87,462
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,096			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	143.74			
ERM Edegel			44.12	29.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	0.55			
ERM Edegel 2			44.17	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.56	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN