

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

GAS NATURAL DEL PERO

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 18/10/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		77.20	46.34	264,514.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,742		
(MMPC std)*		309		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	46.34	23.40
Cámara de Válvulas XV 10003	45.15	18.71
Cámara de Válvulas XV 10008	44.12	21.97
Trampa de Recepción [1]	43.76	23.32

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.91	18.48	17,227
ERP Maquinarias (19/10)	18.48	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)	18.48	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	44.29	9.04	4,579
ERP Carretera Central (50/10)	44.69	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	43.78	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.27	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.22	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.95	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.26	4.20	
ERP Surco (50/5)	45.30	3.82	
ERP Surco (50/10)	45.03	9.49	
ERP R. Prialé (50/10)	44.25	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)	45.40	8.57	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.82	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	44.88	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.14	27.15	87,659
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,053		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.15	142.65		
ERM Edegel		44.15	29.72	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.55		
ERM Edegel 2		44.20	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		106		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	-0.20		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreM.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia:06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

18-10-2015 CALIDDA.xlsx
Centro de Control