



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 03/10/2015 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.23	47.61	277,756.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,744		
(MMPC std)*		273		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.61	27.47
Cámara de Válvulas XV 10003		46.40	18.71
Cámara de Válvulas XV 10008		45.26	21.58
Trampa de Recepción [1]		44.87	23.33

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.99	18.41	19,440
ERP Maquinarias (19/10)		18.41	8.93	
ERP Maquinarias (19/5)		18.41	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		45.43	9.06	4,259
ERP Carretera Central (50/10)		45.85	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		44.84	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.45	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.04	4.00	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.93	4.12	
ERP Surco (50/5)		46.55	4.02	
ERP Surco (50/10)		46.27	9.18	
ERP R. Prialé (50/10)		44.29	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.68	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.05	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.11	18.16	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.18	27.21	86,962
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,966		
(MMPC std)*		69		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	136.94		
ERM Edegel		45.30	29.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.58		
ERM Edegel 2		45.35	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreM.Martinez