



GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

Cálidda

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 31/10/2015

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.67	47.32	265,691.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,707			
(MMPC std)*	272			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.33	23.98
Cámara de Válvulas XV 10003	46.11	20.47
Cámara de Válvulas XV 10008	45.15	22.70
Trampa de Recepción [1]	44.93	23.86

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.98	18.39	19,026
ERP Maquinarias (19/10)	18.39	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)	18.39	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	45.24	8.99	5,634
ERP Carretera Central (50/10)	45.69	8.63	
ERP Gambetta (50/10)	44.94	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.27	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.18	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.06	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.21	4.07	
ERP Surco (50/5)	46.27	3.82	
ERP Surco (50/10)	46.00	9.49	
ERP R. Prialé (50/10)	45.19	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.44	8.40	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.87	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.99	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.85	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.57	27.30	78,978
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,803			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	110.91		
ERM Edegel		45.15	29.32	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.55		
ERM Edegel 2		45.20	24.65	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.56	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre L.Guillen

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN