



Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 25/10/2015

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		77.29	43.23	233,856.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,324			
(MMPC std)*	294			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	43.23	27.10
Cámara de Válvulas XV 10003	42.14	20.15
Cámara de Válvulas XV 10008	41.34	22.30
Trampa de Recepción [1]	41.21	23.51

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	41.15	18.33	19,665
ERP Maquinarias (19/10)	18.33	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)	18.33	3.87	
ERP El Agustino (50/10)	41.43	8.98	4,693
ERP Carretera Central (50/10)	41.79	8.59	
ERP Gambetta (50/10)	41.25	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.27	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	43.09	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	41.28	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.26	4.20	
ERP Surco (50/5)	42.29	3.98	
ERP Surco (50/10)	42.05	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)	41.37	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)	42.50	8.55	
ERP Parques del Agustino (50/5)	39.80	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	41.91	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.20	27.08	65,508
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,049			
(MMPC std)*	72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	84.12		
ERM Edegel		41.33	29.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.53		
ERM Edegel 2		41.39	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.41	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreM.Martinez

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

25-10-2015 CALIDDA.xlsx
Centro de Control