

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 30/10/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.87	47.32	297,733.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,327		
(MMPC std)*		294		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.32	21.36
Cámara de Válvulas XV 10003	45.99	20.28
Cámara de Válvulas XV 10008	44.70	22.53
Trampa de Recepción [1]	44.31	23.63

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.39	18.32	22,014
ERP Maquinarias (19/10)	18.32	9.07	
ERP Maquinarias (19/5)	18.32	3.68	
ERP El Agustino (50/10)	44.85	8.98	6,201
ERP Carretera Central (50/10)	45.41	8.60	
ERP Gambetta (50/10)	44.29	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.24	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.15	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.49	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.07	4.09	
ERP Surco (50/5)	46.07	3.79	
ERP Surco (50/10)	45.78	9.48	
ERP R. Prialé (50/10)	44.84	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.38	8.40	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.48	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.62	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.71	27.17	87,270
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			1,583		
(MMPC std)*			56		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	138.97			
ERM Edegel			44.75	29.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.20	0.58			
ERM Edegel 2			44.81	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreD. Velasquez

F-OPE-007\_V3Fecha de Vigencia:15/08/2013Página 1 de 1

30-10-2015 CALIDDA.xlsx  
Centro de Control