



Cálidda
GAS NATURAL DEL PERÚ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 16/10/2015 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		76.64	47.53	335,636.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9,158		
(MMPC std)*		323		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.52	26.67
Cámara de Válvulas XV 10003	46.01	19.81
Cámara de Válvulas XV 10008	44.13	21.82
Trampa de Recepción [1]	43.77	23.57

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.84	18.39	21,184
ERP Maquinarias (19/10)	18.39	8.65	
ERP Maquinarias (19/5)	18.39	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	44.43	9.00	5,195
ERP Carretera Central (50/10)	45.16	8.57	
ERP Gambetta (50/10)	43.80	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.23	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.37	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.92	3.98	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.65	4.09	
ERP Surco (50/5)	45.99	3.93	
ERP Surco (50/10)	45.70	9.02	
ERP R. Prialé (50/10)	44.46	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.40	8.57	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.96	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.51	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.13	27.11	87,268
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			2,090		
(MMPC std)*			74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	142.59			
ERM Edegel			44.19	29.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	0.53			
ERM Edegel 2			44.25	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.56	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Nombre E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPe-007_V4 Fecha de Vigencia:06/10/2014 Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN