

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **17/10/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		74.04	46.93	326,619.34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,193			
(MMPC std)*	325			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	46.93	22.78
Cámara de Válvulas XV 10003	45.44	19.25
Cámara de Válvulas XV 10008	43.52	21.78
Trampa de Recepción [1]	43.11	23.31

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.21	18.38	20,397
ERP Maquinarias (19/10)	18.38	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)	18.38	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	43.79	8.95	5,941
ERP Carretera Central (50/10)	44.54	8.60	
ERP Gambetta (50/10)	43.13	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.26	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.81	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.29	4.00	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.26	4.08	
ERP Surco (50/5)	45.37	3.98	
ERP Surco (50/10)	45.07	9.48	
ERP R. Priale (50/10)	43.82	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)	45.80	8.47	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.30	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.95	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	44.89	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.44	27.04	87,280
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,088			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	141.91			
ERM Edegel			43.57	29.92	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		196			
(MMPC std)*		7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.20	0.29			
ERM Edegel 2			43.63	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		202			
(MMPC std)*		7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.60	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN