



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 06/10/2015 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.56	47.59	318,692.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,232			
(MMPC std)*	291			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.77	25.37
Cámara de Válvulas XV 10003		46.15	18.97
Cámara de Válvulas XV 10008		44.34	21.83
Trampa de Recepción [1]		43.93	23.42

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.02	18.36	20,567
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	8.49	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		44.63	8.99	4,945
ERP Carretera Central (50/10)		45.29	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		43.94	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.43	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.10	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.49	4.07	
ERP Surco (50/5)		46.14	4.00	
ERP Surco (50/10)		45.86	8.97	
ERP R. Priale (50/10)		44.64	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		46.48	9.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.17	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.67	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.20	27.15	87,545
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,689			
(MMPC std)*	60			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	141.88		
ERM Edegel		44.40	29.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.53		
ERM Edegel 2		44.46	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	-0.16		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Martinez

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.