



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 04/10/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.68	47.59	240,369.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,451			
(MMPC std)*	263			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.60	25.76
Cámara de Válvulas XV 10003		46.49	19.03
Cámara de Válvulas XV 10008		45.76	21.84
Trampa de Recepción [1]		45.75	23.23

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.64	18.46	18,601
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	9.16	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		45.82	9.02	4,429
ERP Carretera Central (50/10)		46.09	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		45.82	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.47	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.76	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.16	4.21	
ERP Surco (50/5)		46.71	4.06	
ERP Surco (50/10)		46.45	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)		45.89	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.79	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.47	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.30	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.86	27.19	59,347
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,918			
(MMPC std)*	68			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	59.80		
ERM Edegel		45.73	29.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.55		
ERM Edegel 2		45.78	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN