


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>Reporte Diario de Operación</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN		
Fecha: 14/10/2015	Hora: 06:00		
1. CITY GATE			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
City Gate		83.46	47.57
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		338,785.70	
(MMPC std)*			
9,098			
321			
2. GASODUCTO TRONCAL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.58	26.69
Cámara de Válvulas XV 10003		46.06	19.25
Cámara de Válvulas XV 10008		43.98	21.88
Trampa de Recepción [1]		43.53	23.64
[1] Temperatura máxima del día anterior.			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
		Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		43.65	18.40
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	8.45
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.73
ERP El Agustino (50/10)		44.31	8.97
ERP Carretera Central (50/10)		45.13	8.58
ERP Gambetta (50/10)		43.52	9.19
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.19	4.19
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.43	3.02
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.72	3.99
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.45	4.07
ERP Surco (50/5)		46.01	3.96
ERP Surco (50/10)		45.72	8.97
ERP R. Prialé (50/10)		44.37	9.06
ERP Pachacútec (50/10)		46.39	8.57
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.85	3.98
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	4.01
ERP La Victoria (50/19)		45.52	18.08
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
		Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		41.82	27.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		87,456	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)
		0.00	145.33
ERM Edegel		44.07	29.40
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)
		0.14	0.55
ERM Edegel 2		44.13	24.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)
		1.64	0.00
5. EVENTOS OPERATIVOS			
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>		<div>Elaborado por:</div>	
		Nombre E. Hidalgo	
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013	
Página 1 de 1			

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN