

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **29/10/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.10	47.32	329,497.23
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,568			
(MMPC std)*	303			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.32	21.90
Cámara de Válvulas XV 10003		45.87	20.20
Cámara de Válvulas XV 10008		44.21	22.40
Trampa de Recepción [1]		44.01	23.58

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.92	18.32	23,915
ERP Maquinarias (19/10)		18.32	8.84	
ERP Maquinarias (19/5)		18.32	4.09	
ERP El Agustino (50/10)		44.40	8.92	6,711
ERP Carretera Central (50/10)		45.09	8.59	
ERP Gambetta (50/10)		43.96	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.14	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.09	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.84	4.06	
ERP Surco (50/5)		45.85	3.82	
ERP Surco (50/10)		45.56	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)		44.42	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		46.22	8.40	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.98	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.92	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.38	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.83	27.26	72,804
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,924			
(MMPC std)*	68			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	96.28		
ERM Edegel		44.24	29.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.29		
ERM Edegel 2		44.30	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.56	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez