



GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 20/10/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		83.85	47.28	321,447.29
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,645		
(MMPC std)*		305		

2. GASODUCTO TRONCAL

	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento [1]	47.28	22.56
	Cámara de Válvulas XV 10003	45.81	19.61
	Cámara de Válvulas XV 10008	44.09	22.09
	Trampa de Recepción [1]	43.73	23.37

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.78	18.35	22,519
ERP Maquinarias (19/10)	18.35	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)	18.35	3.72	
ERP El Agustino (50/10)	44.34	9.01	5,185
ERP Carretera Central (50/10)	45.03	8.62	
ERP Gambetta (50/10)	43.76	9.13	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.13	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.14	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.88	4.00	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.91	4.09	
ERP Surco (50/5)	45.79	3.82	
ERP Surco (50/10)	45.51	9.48	
ERP R. Prialé (50/10)	44.37	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.20	8.52	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.87	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.34	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.09	27.08	87,579
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,087		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	143.74		
ERM Edegel		44.12	29.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.20	0.58		
ERM Edegel 2		44.18	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreC. Huamán

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014Página 1 de 1