

Fecha: **10/07/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		106.25	49.25	372.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,390		
(MMPC std)*		261		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.25	10.98
Cámara de Válvulas XV 10003		46.31	13.42
Cámara de Válvulas XV 10008		43.36	16.37
Trampa de Recepción		43.46	20.57

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.94	18.31	22,020
ERP Maquinarias (19/10)		18.31	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.31	2.73	
ERP El Agustino (50/10)		43.04	9.30	7,787
ERP Carretera Central (50/10)		45.23	8.86	
ERP Gambetta (50/10)		43.42	8.99	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.99	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.16	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.39	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.12	
ERP Surco (50/5)		45.08	4.20	
ERP Surco (50/10)		44.60	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)		43.36	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)		46.65	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.31	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.30	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		44.16	17.89	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.51	27.36	62,054
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,974		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		8.09	108.88	
ERM Edegel		43.24	30.14	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		370		
(MMPC std)*		13		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.79	0.94	
ERM Edegel 2		43.29	23.23	13,572
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,142		
(MMPC std)*		40		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		71.68	1.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Enrique Beretta

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: