

Fecha: **10/06/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.59	49.18	293,746.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,586			
(MMPC std)*	268			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.14	13.84
Cámara de Válvulas XV 10003		45.11	13.62
Cámara de Válvulas XV 10008		40.10	16.23
Trampa de Recepción		39.78	20.27

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.50	18.28	21,339
ERP Maquinarias (19/10)		18.28	8.94	
ERP Maquinarias (19/5)		18.28	2.73	
ERP El Agustino (50/10)		40.01	9.25	7,657
ERP Carretera Central (50/10)		42.46	8.69	
ERP Gambetta (50/10)		39.74	9.07	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.07	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.08	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.87	4.19	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.94	4.18	
ERP Surco (50/5)		42.92	4.15	
ERP Surco (50/10)		42.30	9.24	
ERP R. Prialé (50/10)		40.42	8.94	
ERP Pachacútec (50/10)		45.54	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.24	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.25	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		41.65	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		37.93	27.25	88,177
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,110			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.09	CD (mbar) 223.18		
ERM Edegel		40.08	30.11	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.79	B (mbar) 0.88		
ERM Edegel 2		40.13	23.03	16,700
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	416			
(MMPC std)*	15			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 115.73	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Marlon Luján - Luy Guillén

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: Marlon Luján - Luy Guillén