

Fecha: **10/05/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.00	48.78	275,716.44
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,478			
(MMPC std)*	264			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.76	15.71
Cámara de Válvulas XV 10003		45.10	14.96
Cámara de Válvulas XV 10008		40.76	16.58
Trampa de Recepción		40.45	20.38

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.19	18.32	20,346
ERP Maquinarias (19/10)		18.32	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.32	2.73	
ERP El Agustino (50/10)		40.63	9.26	7,542
ERP Carretera Central (50/10)		42.98	8.74	
ERP Gambetta (50/10)		40.39	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.02	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.68	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.53	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.10	
ERP Surco (50/5)		43.23	4.19	
ERP Surco (50/10)		42.65	9.25	
ERP R. Prialé (50/10)		41.00	8.95	
ERP Pachacútec (50/10)		45.55	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.88	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.26	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.07	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.63	27.31	88,093
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,113			
(MMPC std)*	75			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.06	CD (mbar) 215.14		
ERM Edegel		40.73	30.09	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.79	B (mbar) 0.94		
ERM Edegel 2		40.79	23.09	13,707
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	377			
(MMPC std)*	13			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 77.02	B (mbar) -2.48		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Marlon Luján - Luy Guillén

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: Marlon Luján - Luy Guillén