

Fecha: **10/26/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.76	49.03	275,651.69
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,758			
(MMPC std)*	274			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.99	12.59
Cámara de Válvulas XV 10003		45.05	12.86
Cámara de Válvulas XV 10008		40.90	15.50
Trampa de Recepción		40.52	20.16

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.19	18.38	25,684
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	9.15	
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	2.70	
ERP El Agustino (50/10)		40.93	9.26	7,586
ERP Carretera Central (50/10)		41.46	8.76	
ERP Gambetta (50/10)		40.46	9.03	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.03	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.95	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.63	4.22	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.19	
ERP Surco (50/5)		43.26	4.06	
ERP Surco (50/10)		42.71	9.27	
ERP R. Prialé (50/10)		41.10	8.92	
ERP Pachacútec (50/10)		45.53	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.04	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.26	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.16	17.93	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.62	27.27	88,031
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,044			
(MMPC std)*	72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.09	CD (mbar) 313.60		
ERM Edegel		40.89	30.19	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.79	B (mbar) 0.91		
ERM Edegel 2		40.94	24.27	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	68			
(MMPC std)*	2			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.94	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: F.Pastor - M.Salcedo

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: