

Fecha: **10/24/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.53	49.14	204,107.05
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,539			
(MMPC std)*	231			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.12	13.12
Cámara de Válvulas XV 10003		46.51	13.44
Cámara de Válvulas XV 10008		43.85	16.10
Trampa de Recepción		43.82	20.27

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.38	18.47	24,003
ERP Maquinarias (19/10)		18.47	9.20	
ERP Maquinarias (19/5)		18.47	3.35	
ERP El Agustino (50/10)		43.73	9.31	7,948
ERP Carretera Central (50/10)		44.09	8.85	
ERP Gambetta (50/10)		43.78	9.19	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.19	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.05	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.81	4.20	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.20	4.22	
ERP Surco (50/5)		45.53	4.18	
ERP Surco (50/10)		45.06	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)		43.90	8.92	
ERP Pachacútec (50/10)		46.88	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.88	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.31	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		44.67	17.97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.60	27.32	72,003
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,879			
(MMPC std)*	66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.12	CD (mbar) 184.37		
ERM Edegel		43.75	30.18	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.85	B (mbar) 0.94		
ERM Edegel 2		43.80	24.29	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	273			
(MMPC std)*	10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.25	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: F.Pastor - W.Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: