

Fecha: **10/17/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.99	49.20	205,835.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,461		
(MMPC std)*		193		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.29	12.84
Cámara de Válvulas XV 10003		46.77	13.93
Cámara de Válvulas XV 10008		44.51	16.61
Trampa de Recepción		44.66	20.46

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.13	18.32	20,924
ERP Maquinarias (19/10)		18.32	8.98	
ERP Maquinarias (19/5)		18.32	2.73	
ERP El Agustino (50/10)		44.25	9.31	7,730
ERP Carretera Central (50/10)		44.61	8.81	
ERP Gambetta (50/10)		44.61	9.07	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.07	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.21	3.30	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.56	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.98	4.21	
ERP Surco (50/5)		45.89	4.20	
ERP Surco (50/10)		45.46	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)		44.47	8.94	
ERP Pachacútec (50/10)		47.12	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.34	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.31	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		45.10	17.92	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.83	27.40	57,542
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,788		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		8.09	108.91	
ERM Edegel		44.38	30.15	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.79	0.94	
ERM Edegel 2		44.44	24.44	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.09	0.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: F.Pastor - E.Beretta

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: