

Fecha: **10/04/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.61	49.04	276,716.38
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,264		
(MMPC std)*		257		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.00	14.01
Cámara de Válvulas XV 10003		45.08	15.20
Cámara de Válvulas XV 10008		40.39	17.00
Trampa de Recepción		40.11	20.20

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.84	18.26	20,512
ERP Maquinarias (19/10)		18.26	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.26	2.73	
ERP El Agustino (50/10)		40.29	9.28	7,106
ERP Carretera Central (50/10)		42.69	8.76	
ERP Gambetta (50/10)		40.04	8.98	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.98	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.92	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.21	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.21	
ERP Surco (50/5)		43.08	4.14	
ERP Surco (50/10)		42.48	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)		40.66	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)		45.48	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.53	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.28	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		41.85	17.94	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.28	27.25	88,877
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,090		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 8.09	CD (mbar) 218.29	
ERM Edegel		40.35	30.12	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 0.82	B (mbar) 0.94	
ERM Edegel 2		40.41	23.08	16,730
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		371		
(MMPC std)*		13		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 115.53	B (mbar) -2.44	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Marlon Luján - Luy Guillén

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: Marlon Luján - Luy Guillén