

Fecha: **10/01/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.66	49.05	281,482.69
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,368			
(MMPC std)*	260			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.01	18.51
Cámara de Válvulas XV 10003		45.19	17.08
Cámara de Válvulas XV 10008		40.78	16.68
Trampa de Recepción		40.47	20.05

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.20	18.36	20,625
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	2.74	
ERP El Agustino (50/10)		40.62	9.27	6,912
ERP Carretera Central (50/10)		42.96	8.66	
ERP Gambetta (50/10)		40.40	8.94	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.94	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.94	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.55	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.21	
ERP Surco (50/5)		43.25	4.20	
ERP Surco (50/10)		42.67	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)		41.00	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		45.59	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.89	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.27	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.09	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.63	27.28	88,446
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,074			
(MMPC std)*	73			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.09	CD (mbar) 215.73		
ERM Edegel		40.76	30.16	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.76	B (mbar) 0.88		
ERM Edegel 2		40.81	23.11	11,563
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	378			
(MMPC std)*	13			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 55.70	B (mbar) -2.48		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Jean López - Enrique Beretta

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: Jean López - Enrique Beretta