

Fecha: **10/12/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.23	49.15	218,276.69
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,032			
(MMPC std)*	248			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.16	13.93
Cámara de Válvulas XV 10003		46.45	13.43
Cámara de Válvulas XV 10008		43.85	16.50
Trampa de Recepción		43.96	20.71

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.46	18.45	21,600
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.69	
ERP El Agustino (50/10)		43.54	9.30	7,518
ERP Carretera Central (50/10)		44.08	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		43.90	9.04	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.04	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.07	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.87	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.40	4.20	
ERP Surco (50/10)		44.93	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)		43.84	8.96	
ERP Pachacútec (50/10)		46.81	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.71	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.30	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		44.54	17.92	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.12	27.38	57,898
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,932			
(MMPC std)*	68			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.09	CD (mbar) 97.01		
ERM Edegel		43.73	30.13	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.76	B (mbar) 0.88		
ERM Edegel 2		43.80	24.25	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	194			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.01	B (mbar) -2.48		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Fabio Rodríguez - Froilan Pastor

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: Fabio Rodríguez - Froilan Pastor