


<div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 12/09/2012		Hora: 06:00			
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		99.35	49.17	273,873.69	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,529			
(MMPC std)*		266			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		49.10	15.55	
	Cámara de Válvulas XV 10003		44.96	14.22	
	Cámara de Válvulas XV 10008		39.87	15.78	
	Trampa de Recepción		39.43	20.18	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		39.40	18.25	23,994	
ERP Maquinarias (19/10)		18.25	9.39		
ERP Maquinarias (19/5)		18.25	3.85		
ERP El Agustino (50/10)		39.89	9.10	8,866	
ERP Carretera Central (50/10)		40.34	8.77		
ERP Gambetta (50/10)		39.38	8.90		
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.90	3.99		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.95	3.04		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.62	4.32		
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.39	4.05		
ERP Surco (50/5)		42.72	4.06		
ERP Surco (50/10)		42.13	9.33		
ERP R. Prialé (50/10)		40.23	8.45		
ERP Pachacútec (50/10)		45.46	8.96		
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.17	4.05		
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	3.96		
ERP La Victoria (50/19)		41.49	18.16		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		37.60	27.21	88,983	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,097			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	162.85			
ERM Edegel		39.81	30.29	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.88	1.03			
ERM Edegel 2		39.97	24.19	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.82	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: L.Guillen		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	