


<div><div><div>Cálidda</div><div>Gas Natural del Perú</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 10/09/2012		Hora: 06:00		
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.60	49.04	232,506.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,773		
(MMPC std)*		204		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.00	17.11
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.98	15.61
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.66	16.65
	Trampa de Recepción		42.47	20.66
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.45	18.29	21,737
ERP Maquinarias (19/10)		18.29	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)		18.29	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		42.53	9.14	9,079
ERP Carretera Central (50/10)		42.73	8.80	
ERP Gambetta (50/10)		42.42	8.91	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.91	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.85	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.59	4.49	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.44	4.05	
ERP Surco (50/5)		44.60	4.04	
ERP Surco (50/10)		44.14	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		42.81	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.40	8.97	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.83	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.14	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		43.68	18.07	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.97	27.29	82,326
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,132		
(MMPC std)*		40		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	126.72		
ERM Edegel		42.50	30.29	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		71		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	1.29		
ERM Edegel 2		42.68	24.18	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		80		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Marlon Luján - Miguel Salcedo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1.