

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>21/09/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		93.86	49.10	270,243.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,811		
(MMPC std)*		276		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.02	15.97
	Cámara de Válvulas XV 10003		44.69	13.61
	Cámara de Válvulas XV 10008		39.24	15.15
	Trampa de Recepción		38.76	20.09
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		38.69	18.24	29,281
ERP Maquinarias (19/10)		18.24	9.37	
ERP Maquinarias (19/5)		18.24	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		39.28	9.10	9,004
ERP Carretera Central (50/10)		39.77	8.68	
ERP Gambetta (50/10)		38.70	9.07	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.07	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.97	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		38.96	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.37	4.07	
ERP Surco (50/5)		42.24	4.03	
ERP Surco (50/10)		41.62	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)		39.62	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		45.22	9.00	
ERP Parques del Agustino (50/5)		39.56	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		40.94	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		36.87	27.26	88,497
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,106		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	172.18		
<b>ERM Edegel</b>		39.18	30.29	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	0.94		
<b>ERM Edegel 2</b>		39.34	24.04	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.78	-2.64		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Jean López - Enrique Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1