

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 25/09/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.75	49.10	288,326.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,184		
(MMPC std)*		254		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.03	15.18
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.17	14.53
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.65	16.18
	Trampa de Recepción		40.26	20.10
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.15	18.22	28,442
ERP Maquinarias (19/10)		18.22	9.38	
ERP Maquinarias (19/5)		18.22	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		40.59	9.09	9,796
ERP Carretera Central (50/10)		40.99	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		40.20	9.03	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.03	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.96	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.44	4.45	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.38	4.04	
ERP Surco (50/5)		43.18	4.07	
ERP Surco (50/10)		42.61	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		40.92	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		45.66	9.00	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.90	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		42.05	18.15	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.44	27.31	88,447
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,108		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	163.70		
ERM Edegel		40.56	28.28	36981.48
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		571		
(MMPC std)*		20		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	525.54	1.20		
ERM Edegel 2		40.72	24.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.78	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán - W. Torres		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1