

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>15/09/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		96.01	49.11	277,952.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,705		
(MMPC std)*		272		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.05	16.04
	Cámara de Válvulas XV 10003		44.98	14.14
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.24	15.56
	Trampa de Recepción		39.80	20.11
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		39.76	18.27	23,873
ERP Maquinarias (19/10)		18.27	9.40	
ERP Maquinarias (19/5)		18.27	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		40.07	9.10	10,121
ERP Carretera Central (50/10)		40.58	8.74	
ERP Gambetta (50/10)		39.74	8.95	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.95	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.98	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.99	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.40	4.08	
ERP Surco (50/5)		42.86	4.02	
ERP Surco (50/10)		42.29	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		40.53	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		45.50	8.99	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.51	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		41.67	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		37.99	27.29	88,299
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,105		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.21	159.49		
<b>ERM Edegel</b>		40.16	30.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	1.06		
<b>ERM Edegel 2</b>		40.32	24.17	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	-2.64		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez - Carlos Huamán		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1