

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 03/09/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.71	49.08	202,589.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,412		
(MMPC std)*		191		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.05	16.89
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.52	15.40
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.78	16.69
	Trampa de Recepción		43.86	20.43
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.63	18.25	22,285
ERP Maquinarias (19/10)		18.25	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)		18.25	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		43.58	9.05	9,196
ERP Carretera Central (50/10)		43.65	8.88	
ERP Gambetta (50/10)		43.83	8.86	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.86	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.86	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.85	4.57	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.44	4.15	
ERP Surco (50/5)		45.42	4.07	
ERP Surco (50/10)		44.98	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)		43.83	8.44	
ERP Pachacútec (50/10)		46.89	9.00	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.87	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.57	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.04	27.40	57,497
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,766		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	58.71		
ERM Edegel		43.59	30.35	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.91	1.06		
ERM Edegel 2		43.75	24.18	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.97	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Miguel Salcedo - Wilson Torres		Nombre: Miguel Salcedo - Wilson Torres	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1