

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>08/09/2012</b>		Hora: <b>06:00</b>		
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		99.10	49.13	222,387.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,475		
(MMPC std)*		264		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.09	17.38
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.11	14.70
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.28	16.10
	Trampa de Recepción		43.43	20.66
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		43.07	18.28	25,524
ERP Maquinarias (19/10)		18.28	9.41	
ERP Maquinarias (19/5)		18.28	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		43.03	9.14	9,619
ERP Carretera Central (50/10)		43.15	8.85	
ERP Gambetta (50/10)		43.38	8.87	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.87	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.93	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.37	4.52	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.41	4.05	
ERP Surco (50/5)		44.88	4.04	
ERP Surco (50/10)		44.44	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		43.27	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		46.48	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.34	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.14	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.02	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		42.89	27.48	42,805
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,836		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	32.24		
<b>ERM Edegel</b>		43.07	30.29	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	1.06		
<b>ERM Edegel 2</b>		43.23	24.12	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.90	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán - M. Luján		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1