

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 05/09/2012 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.39	49.02	235,012.02
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,344		
(MMPC std)*		259		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.97	16.42
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.68	14.88
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.66	15.92
	Trampa de Recepción		41.39	20.26
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.32	18.30	25,221
ERP Maquinarias (19/10)		18.30	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.30	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		41.51	9.11	9,206
ERP Carretera Central (50/10)		41.84	8.77	
ERP Gambetta (50/10)		41.35	8.98	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.98	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.82	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.51	4.47	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.04	
ERP Surco (50/5)		43.95	4.01	
ERP Surco (50/10)		43.42	9.40	
ERP R. Prialé (50/10)		41.85	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		46.12	8.99	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.85	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.11	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.87	18.12	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.84	27.28	82,683
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,075		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	131.52		
ERM Edegel		41.53	30.32	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	1.00		
ERM Edegel 2		41.69	24.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.78	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Marlon Luján - Miguel Salcedo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1