

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>17/09/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		100.92	49.16	199,867.30
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,354		
(MMPC std)*		189		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.13	8.36
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.58	14.30
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.11	16.80
	Trampa de Recepción		43.90	20.15
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		43.83	18.25	16,861
ERP Maquinarias (19/10)		18.25	9.41	
ERP Maquinarias (19/5)		18.25	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		43.96	9.15	9,612
ERP Carretera Central (50/10)		44.05	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		43.84	8.94	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.94	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.04	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.01	4.55	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.41	4.12	
ERP Surco (50/5)		45.64	4.05	
ERP Surco (50/10)		45.25	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)		44.21	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.91	8.97	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.26	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.15	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.88	18.12	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		42.33	27.28	85,572
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,868		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.21	134.05		
<b>ERM Edegel</b>		43.99	30.29	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	1.35		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.16	24.17	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	-2.64		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez - Enrique Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1