


<div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div> <div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div>				
Fecha: 30/09/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
		95.90	47.64	219,045.69
City Gate				
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,485		
(MMPC std)*		194		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.58	5.36
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.64	14.86
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.99	19.77
	Trampa de Recepción		45.90	21.24
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.93	18.40	16,449
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	4.14	
ERP El Agustino (50/10)		46.02	9.04	3,908
ERP Carretera Central (50/10)		45.91	8.74	
ERP Gambetta (50/10)		45.84	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.38	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.01	4.22	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.18	
ERP Surco (50/5)		46.88	4.05	
ERP Surco (50/10)		46.62	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)		45.99	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		46.95	9.18	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.52	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		46.47	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.07	27.36	77,824
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,748		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	96.25	0.00		
ERM Edegel		45.92	30.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.61		
ERM Edegel 2		45.99	24.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Carlos Huamán		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN