

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>Cálidda</div><div><small>GAS NATURAL DEL PERU</small></div></div></div><div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div></div></div>				
Fecha: 09/09/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.76	47.17	311,700.38
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,018		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.06	8.60
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.88	15.54
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.93	19.64
Trampa de Recepción		43.61	20.99	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.76	18.35	15,100
ERP Maquinarias (19/10)		18.35	9.09	
ERP Maquinarias (19/5)		18.35	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		44.21	8.98	4,232
ERP Carretera Central (50/10)		44.54	8.65	
ERP Gambetta (50/10)		43.56	9.14	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.14	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.95	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.80	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.09	4.13	
ERP Surco (50/5)		45.84	4.11	
ERP Surco (50/10)		45.55	9.18	
ERP R. Prialé (50/10)		44.33	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)		46.20	9.31	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.62	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.36	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.86	26.97	88,256
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,987		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	207.54		
ERM Edegel		43.90	30.49	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.55		
ERM Edegel 2		43.94	22.67	34,203
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		145		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	466.07	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Erick Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN