


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 03/09/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.99	47.55	278,772.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,890		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.46	11.24
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.23	14.61
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.05	19.93
Trampa de Recepción		44.92	21.33	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.92	18.38	18,304
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	8.92	
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		45.16	8.93	4,708
ERP Carretera Central (50/10)		45.30	8.65	
ERP Gambetta (50/10)		44.86	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	3.63	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.35	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.01	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.92	4.15	
ERP Surco (50/5)		46.35	4.03	
ERP Surco (50/10)		46.09	9.12	
ERP R. Prialé (50/10)		45.19	9.00	
ERP Pachacútec (50/10)		46.55	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.64	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.93	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.94	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.31	27.24	78,069
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,984		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.21	92.62		
ERM Edegel		45.00	30.39	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.58		
ERM Edegel 2		45.07	24.60	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		95		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.76	0.20		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Fabio Rodriguez		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN