


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div></div></div></div>				
Fecha: 08/09/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.48	47.35	221,727.83
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,755		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.29	13.96
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.23	15.07
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.45	19.35
Trampa de Recepción		45.29	21.20	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.33	18.52	16,101
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.10	
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		45.53	9.04	4,178
ERP Carretera Central (50/10)		45.48	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		45.23	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.18	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.40	4.20	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.10	4.12	
ERP Surco (50/5)		46.45	4.18	
ERP Surco (50/10)		46.20	9.21	
ERP R. Prialé (50/10)		45.53	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		46.55	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.02	4.12	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		46.06	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.88	27.33	79,206
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,992		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	142.27		
ERM Edegel		45.43	30.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.58		
ERM Edegel 2		45.49	24.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Enrique Beretta		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN