


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div></div></div></div>				
Fecha: 10/09/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.45	47.20	287,364.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,235		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.11	10.47
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.89	14.99
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.50	19.52
Trampa de Recepción		44.30	21.15	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.30	18.33	19,110
ERP Maquinarias (19/10)		18.33	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)		18.33	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		44.68	9.03	4,477
ERP Carretera Central (50/10)		44.85	8.59	
ERP Gambetta (50/10)		44.26	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.98	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.42	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.91	4.16	
ERP Surco (50/5)		45.99	4.03	
ERP Surco (50/10)		45.71	9.11	
ERP R. Prialé (50/10)		44.72	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)		46.22	9.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.14	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.55	18.09	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.88	27.21	77,576
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,023		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	173.80		
ERM Edegel		44.51	30.49	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.58		
ERM Edegel 2		44.58	24.20	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		237		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Erick Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN