


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 02/09/2013 Hora: 06:00</div></div></div></div>			
1. CITY GATE			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
City Gate		95.18	47.64
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,343	Caudal Sm3 / h 211,073.27	
2. GASODUCTO TRONCAL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		47.60	10.66
Cámara de Válvulas XV 10003		46.64	15.78
Cámara de Válvulas XV 10008		46.12	20.27
Trampa de Recepción		46.11	21.33
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERP Maquinarias (50/19)		46.10	18.45
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	9.18
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.80
ERP El Agustino (50/10)		46.10	8.93
ERP Carretera Central (50/10)		45.96	8.64
ERP Gambetta (50/10)		46.07	9.29
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	3.62
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.53	3.05
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.17	4.09
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.18	4.10
ERP Surco (50/5)		46.92	4.04
ERP Surco (50/10)		46.65	9.26
ERP R. Prialé (50/10)		46.09	9.03
ERP Pachacútec (50/10)		46.94	9.19
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.64	4.09
ERP Mochica (10/5) [3]		8.93	3.92
ERP La Victoria (50/19)		46.54	18.07
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERM Etevensa		44.72	27.21
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,557	Caudal Sm3 / h 76,076	
(MMPC std)*	55		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
	1.00	84.88	
ERM Edegel		46.03	30.40
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0	0.00	
(MMPC std)*	0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	0.38	0.58	
ERM Edegel 2		46.10	24.34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0	0.00	
(MMPC std)*	0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	1.88	1.00	
5. EVENTOS OPERATIVOS			
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>			
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>		<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>Nombre Enrique Beretta</div>	
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1