


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 07/09/2013 Hora: 06:00</div></div></div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		83.19	47.20	272,576.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,544		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.10	12.24
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.96	14.62
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.64	19.13
Trampa de Recepción		44.45	21.15	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.48	18.46	17,382
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.90	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		44.79	9.12	4,271
ERP Carretera Central (50/10)		44.95	8.66	
ERP Gambetta (50/10)		44.40	9.12	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.12	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.99	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.57	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.90	4.14	
ERP Surco (50/5)		46.05	3.76	
ERP Surco (50/10)		45.77	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)		44.84	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)		46.28	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.25	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.12	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.61	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.13	27.24	78,062
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,052		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	125.40		
ERM Edegel		44.61	30.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.53		
ERM Edegel 2		44.69	24.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		225		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.76	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Enrique Beretta		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN