


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 01/09/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.93	47.60	195,460.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,414		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.55	12.42
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.59	15.80
	Cámara de Válvulas XV 10008		46.07	20.02
Trampa de Recepción		46.14	21.34	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.04	18.44	16,746
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		46.06	9.05	4,033
ERP Carretera Central (50/10)		45.92	8.65	
ERP Gambetta (50/10)		46.09	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	3.64	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.44	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.16	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.18	
ERP Surco (50/5)		46.85	4.07	
ERP Surco (50/10)		46.61	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)		46.04	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		46.89	9.20	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.58	4.12	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		46.47	18.09	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.12	27.32	57,938
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,807		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	48.14		
ERM Edegel		45.98	30.39	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.55		
ERM Edegel 2		46.06	24.31	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.80	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre L.Guillen		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN