


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 06/09/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.31	47.46	296,447.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,651		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.37	10.00
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.09	14.51
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.64	19.24
Trampa de Recepción		44.50	21.19	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.52	18.38	17,893
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	8.80	
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		44.79	8.97	4,950
ERP Carretera Central (50/10)		45.01	8.58	
ERP Gambetta (50/10)		44.44	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.20	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.25	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.62	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.80	4.07	
ERP Surco (50/5)		46.16	3.76	
ERP Surco (50/10)		45.88	9.03	
ERP R. Prialé (50/10)		44.86	9.01	
ERP Pachacútec (50/10)		46.41	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.27	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.72	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.20	27.23	77,947
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,058		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	114.12		
ERM Edegel		44.63	30.42	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.55		
ERM Edegel 2		44.70	24.26	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		264		
(MMPC std)*		9		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.84	-0.16		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre M.Salcedo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN