



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 10/09/2014
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.83	48.21	207,824.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,982		
(MMPC std)*		317		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.16	14.34
Cámara de Válvulas XV 10003		46.70	17.99
Cámara de Válvulas XV 10008		44.72	20.97
Trampa de Recepción [1]		44.28	22.15

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.43	18.49	20,088
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	8.27	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	4.24	
ERP El Agustino (50/10)		44.99	9.04	6,112
ERP Carretera Central (50/10)		45.29	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		44.21	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.04	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.50	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.24	4.36	
ERP Surco (50/5)		46.67	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.37	8.61	
ERP R. Prialé (50/10)		45.07	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		47.04	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.54	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.17	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.36	27.18	88,344
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,098		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	127.07		
ERM Edegel		44.76	1.36	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.35	0.53		
ERM Edegel 2		44.84	24.35	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.05	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

C. Huamán

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN