

## REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/09/2014** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.65	48.10	89,491.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,067			
(MMPC std)*	285			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	48.11	21.56
Cámara de Válvulas XV 10003	46.82	18.20
Cámara de Válvulas XV 10008	45.26	21.08
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	45.02	22.30

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.05	18.53	17,607
ERP Maquinarias (19/10)	18.53	8.37	
ERP Maquinarias (19/5)	18.53	3.71	
ERP El Agustino (50/10)	45.43	9.04	6,097
ERP Carretera Central (50/10)	45.61	8.69	
ERP Gambetta (50/10)	44.99	9.33	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.33	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.92	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.15	4.21	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.37	4.37	
ERP Surco (50/5)	46.87	4.04	
ERP Surco (50/10)	46.58	8.65	
ERP R. Prialé (50/10)	45.50	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)	47.14	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.03	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.40	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.46	27.20	78,563
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,956			
(MMPC std)*		69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	96.48			
ERM Edegel			45.27	2.67	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.38	0.53			
ERM Edegel 2			45.34	24.44	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		106			
(MMPC std)*		4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	0.35			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

---

---

**Nota:** Los datos  
suministrados son  
operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN