

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **27/09/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.95	47.86	44,190.17
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,887			
(MMPC std)*	279			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.88	21.28
Cámara de Válvulas XV 10003	46.60	18.85
Cámara de Válvulas XV 10008	45.48	21.44
Trampa de Recepción [1]	45.22	22.36

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.30	18.58	17,885
ERP Maquinarias (19/10)	18.58	8.37	
ERP Maquinarias (19/5)	18.58	3.70	
ERP El Agustino (50/10)	45.59	9.04	6,323
ERP Carretera Central (50/10)	45.64	8.57	
ERP Gambetta (50/10)	45.15	9.34	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.34	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.75	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.36	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.37	4.36	
ERP Surco (50/5)	46.76	4.01	
ERP Surco (50/10)	46.48	8.65	
ERP R. Prialé (50/10)	45.60	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)	46.91	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.13	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.33	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.67	27.21	78,308
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,876			
(MMPC std)*		66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	95.75			
ERM Edegel			45.50	0 (*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.05	0.23			
ERM Edegel 2			45.57	24.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	0.31			

5. EVENTOS OPERATIVOS

*Despresurización de la linea a solicitud del cliente

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre	D. Velasquez
--------	--------------

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN